


PŮDORYS 3. NP



LEGENDA

- POTRUBÍ TOPNÉ – MĚDĚNÉ
 - POTRUBÍ VRATNÉ – MĚDĚNÉ
 - 1a** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 33,4 kW
 - 1b** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 2x62,4kW
 - 2** ODKOURENÍ A PŘÍVOD VZDUCHU
 - 3** HYDRAULICKÝ VYROVŇVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
 - 4** ROZDĚLOVAČ RS KOMBI
 - 5** EXPANZNÍ NÁDOBA
 - 6a** ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 500l
 - 6b** ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU 1000l
 - 7a** ÚPRAVNA VODY PRO MENŠÍ OBJEM V TOPNÉM SYSTÉMU
 - 7b** ÚPRAVNA VODY PRO VĚTŠÍ OBJEM V TOPNÉM SYSTÉMU
 - 8** EL. ROZVADEČ MaR
- RU** REGULAČNÍ UZEL
 - OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ
TYP KLASIK NEBO VK
 - OTOPNÉ TĚLESO S VODOROVNĚ ORIENTOVANÝMI PROFILY
 - OTOPNÉ TĚLESO VERTIKÁLNÍ
 - PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM



| | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ivan Drápal Zengrova 6, 615 00 Brno gsm : +420 604 231 441 email: drapal@ldh.cz | | RAZÍTKO, PODPIS | |
| OBJEDNATEL Mlýnský ostrov, s.r.o., Fúgnerovo nábf. 27, 664 01 Bilovice nad Svitavou | | | |
| ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno | | | |
| NÁZEV AKCE "REVITALIZACE LOKALITY MLÝNSKÝ OSTROV" | DATUM 01/2023 | STUPĚŇ DUR+DSP | ČÍSLO PARÉ |
| ČÁST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI LDH spol. s r.o., Zengrova 6, 615 00 Brno | OZN. OBJEKTU SO 02 SO 03 SO 04 | PROJEKTOVÁ ČÁST D.1.4.c | |
| VYPRACOVAL Ing. Petra Drápalová | | | |
| o) VYTÁPĚNÍ | | | |
| NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 3.NP | MĚRÍTKO 1:100 | ČÍSLO VÝKRESU 04 | |