11. N 6.02

Výpočtové požární zatížení

Název místnosti	Číslo místnosti	Si	Pni	Ani	Psi	Si.Pni	Si.Pni.Ani	Psi.Si	Pol. Tab.A.1.ČSN 730802
předsíň	6.04.	2,8	15	0,9	2	42	37,8	5,6	15.1.
strojovna	6.05.	21	15	0,9	2	315	283,5	42	15.1.
celkem		23,80				357	321,3	47,6	

c=	1				
Pn=Si.Pni/S=	15,00	kg/m2		An=Si.Pni.Ani/Si.Pni=	0,90
Ps=	2,00	kg/m2		As=	0,90
P=Pn+Ps=	17,00	kg/m2		A=(An.Pn+As.Ps)/P=	0,90
So=	0,000				
ho=	0,000				
hs=	3,000				
So/S=	0,016			b=k/0,005√hs=	1,270
ho/hs=	0,100				
n=	0,005				
k=	0,011			P*S=	404,6
Pv=	**19,43**	**kg/m2**	**III.SPB**		
nr =	0,7				